



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-255 (3)
гр. Плевен, 29.11. 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № PP-02-255/ 16.07.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: Водоснабдяване за други цели

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: “Карстово порови води в Неоген - Сармат - Добруджа”, код BG1G000000N1049.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Подадено заявление с вх. № PP-02-255/ 16.07.2020 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения. Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона.

С писмо изх. № PP-02-255-(1)/ 23.12.2020 г. на БДДР гр. Плевен е изискано отстраняване несъответствията по преписката, което е направено с писмо вх. № PP-02-255-(2)/ 10.03.2021 г.

БДДР е направила запитване по електронен път на 21.10.2021 г. на НАП Варна, офис Добрич за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 085532103352233/ 22.10.2021 г. агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС и е установено, че заявителят няма задължения.

Заявеното водовземане от подземно водно тяло “Подземно водно тяло “Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа”, с код BG1G000000N1049, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и добро химическо състояние.

Съгласно целите за опазване на околната среда за подземните води, посочени в ПУРБ, за тялото са предвидени следните цели: Запазване на добро количествено и химично състояние.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК-Ирена- Веселин Митев- Бранище ” (тръбен кладенец)

Дълбочина – 25 м. Сондирано е с диаметър Ø 600 мм спусната прикриваща бетонова колона в интервала от 0.00 до 25.00 м. Спусната експлоатационно-филтрова колона от PVC тръби- Ø 160 мм. Водоприемна част, представена от филтри в интервала интервала от 20 м. до 25 м. Между колоните пространството е запълнено с чакълеста засипка.

Експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа тип „4SOm50“ с максимален дебит Q = 1,5 л/ сек на дълбочина 19,0 м. от повърхността.

4. Място на водовземане: Тръбен кладенец на територията на УПИ пл. №1017, масив 28, с Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич, предоставен за ползване чрез нотариално заверено съгласие.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



„ТК-Ирена- Веселин Митев- Бранище ” (шахтов кладенец)

Географски координати в система WGS 84:

N 43° 31' 59.00" E 27° 50' 40.4"

Надморска височина в Балтийска височинна система:

H= 235.2 м

5. Обект на водоснабдяване: Охлаждане на казани за ракия на територията на УПИ пл. №1017, масив 28, с Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич, предоставен за ползване чрез нотариално заверено съгласие.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 0,1 л/сек

Максимален дебит: 1,5 л/сек до 1,6 часа в денонощието.

Годишен воден обем: 3154 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността: 1500 куб.м/годишно

СВН=17,00 м, кота СВН = 218,2 м

Допустимо понижение: $S_{\text{макс. доп.}} = 0,9$ м при $DВН_{\text{макс.}} = 17,9$ м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: измерване на черпените водни количества от кладенеца
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамично водно ниво и веднъж в началото на сезона – статично водно ниво

- Собствен мониторинг по Наредба №1/10.10.2007 г., чл. 80, ал.1, т.1 включва:

а) Ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на кладенеца в акредитирана лаборатория по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев и йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати (в периода 1 август – 30 септември).

б) други показатели , по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземаването- средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество

- Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества.

- Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

