



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № PP-02-377 (2)

Гр. Плевен,2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ заявление за изменение на разрешително № 11520292/21.12.2016 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения придружено с мотиви и обосновка за изменението и документ за платена такса.

Крайният срок на действие на разрешителното е до 21.12.2022 г.

1. Цел на заявеното използване на водите: Самостоятелно водоснабдяване на земеделски култури

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

„Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа“ с код BG1G000000N049

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Във връзка с изпълнение на условията на разрешителното и предстояща проверката за приемане на кладенеца е подадена документация с вх. № ПВ5-86/18.12.2017 г.

След преглед на документацията са установени различия от разрешителното и с писмо изх. № ПВ5-86(1)/27.10.2022 г. е уведомен заявителя за необходимостта от представяне на липсващите документи и за изменение на разрешителното. С вх. № ПВ5-86(2)/24.11.2022 г. са представени липсващите документи, изискуеми с разрешителното, а вх. № PP-02-377/29.11.2022 г. в БДДР е подадено и заявление за изменение на разрешителното.

Изменението е свързано с промяна в координатите и надморската височина на кладенеца, промяна в конструкцията и оборудването на ТК, промяна на част от параметрите на водовземане - водно ниво, максимален дебит и максимално допустимо експлоатационно понижение.

Във връзка с влязла в сила кадастрална карта със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-236/18.08.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК се актуализират номерата на имотите, в които е изградено съоръжението и където се ползва водата.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК – Стан - Бранище“ (Тръбен кладенец)

Дълбочина на кладенеца 120.00 м. Сондиране с диаметър 394 мм в интервала от 0.00 до 15.0 м, монтиране на стоманена кондукторна колона с диаметър 324 мм, задтръбно циментирана. Сондиране с диаметър 295 мм в интервала от 15.0 до 120.00 м и обсаждане с метална експлоатационно-филтрова колона с диаметър 219 мм. Водоприемната част е представена от шахматно разположени надлъжни прорези с интервалите от 60-85 и от 87 до 90 м. Задтръбното пространство от 120 до 45 м е запълнено с филц, а от 45 м до повърхността е тампонирано с глина.

Около устието на кладенеца е изградена бетонова шахта с вътрешни размери 120x153 см и дълбочина 90 см, която се затваря с метален капак.



Тръбният кладенец е оборудван за експлоатация с потопяема помпа Grundfos SQ 5-70 с номинален дебит 5.0 м³/час при напор 73 м, спусната на дълбочина 86 м.

4. Място на водовземане:

Поземлен имот 06104.17.94, област Добрич, община Добричка, с. Бранище, м. ЗЕСТРАТА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 3001 кв. м, стар номер 017094, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-236/18.08.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК

Географски координати в система WGS 84: N 43°31'06.774" E 27°51'01.653"

Надморска височина в Балтийска височинна система: Н= 270.526 м

5. Обект на водоснабдяване: Капково напояване на трайни насаждения (овощни дървета) и зеленчукови култури в Поземлен имот 06104.17.95, област Добрич, община Добричка, с. Бранище, м. ЗЕСТРАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 17003 кв. м, стар номер (017003); 017095, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-236/18.08.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК (предоставен за ползване)

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: не се променя

Върхов дебит: 1.4 л/сек в рамките на 12 часа дневно

Годишен воден обем: не се променя

Сезонен обем: не се променя

Минимално необходимо водно количество: 72732

Статично водно ниво СВН= 61.87 м и Кота СВН = 208.656 м

Допустимо понижение: 1.56 м до дълбочина на водното ниво 63.43 м под терена

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: от Приложението към разрешителното отпада раздел „2. Условия при изграждане на съоръженията“

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ЦВЕТОМ
Директор

33ЛД

