



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. вх. № PP-02-301 (5)

гр. Плевен 2021 г.

ДО:

Г-ЖА СОНЯ ГЕОРГИЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

КОПИЕ ДО:

Г-ЖА МАРИЯ НИКОЛАЕВА НИКОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ИМ КОМ“ АД-Добрич

ул. „Страцин“ №8, вх. А, ет. 3, ап.5

9300 гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич

Относно: Подадено заявление с вх. № PP-02-301/ 26.08.2020 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЕОРГИЕВА,

На основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, приложено изпращам Ви за публично обявяване съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения на тръбен кладенец „ТК-ИМ КОМ- Плачидол“ в с. Плачидол, общ. Добричка, обл. Добрич, намиращ се в поземлен имот (ПИ) № 56695.14.20, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

Съгласно чл.62а, ал.3, т.1 и чл.62а, ал.3, т.2 от Закона за водите сте задължен в три дневен срок от получаване на настоящето съобщение:

- Да направите публично обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места.
- Да уведомите писмено Басейнова Дирекция „Дунавски район“ – гр.Плевен за точната дата на обявяването.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

ЗЗЛД

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-02-301 (5)

Гр. Плевен, ... 12.03.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, б. „ж“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен Заявление вх. № PP-02-301/26.08.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56695.14.20 в с. Плачидол, общ. Добричка, обл. Добрич, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1.Цел на заявеното използване на водите: Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

2. Водно тяло в което се предвижда използването на водите: „Карстово-порови води в Неоген - Сармат – Добруджа“ с код BG1G000000N049.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

След преглед на представената документация към заявление с вх. № PP-02-301/26.08.2020г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – един брой тръбен кладенец (ТК) „ТК – ИМ КОМ – Плачидол“ е направена преценка на Заявлението по чл.61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на Закона. С писмо изх. № PP-02-301-(1)/ 24.11.2020г. от заявителя е поискана коригирана обосновка за необходимите водни обеми, която е представена с писмо вх. № PP-02-301-(2)/ 03.12.2020г.

С писмо изх. № PP-02-301-(3)/ 21.01.2021г. е направено запитване до РИОСВ- Варна дали Решение № ВА-83-ПР-/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е влязло в сила и не е загубило правно действие, на което с изх. № 26-00-302/A24/22.01.2021г. РИОСВ-Варна отговаря, че решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила.

БДДР е направила запитване по електронен път в ТД на НАП Варна, офис Добрич за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДОС при която е установено, че заявителят няма задължения.

Заявеното водовземане/ползване е от подземно водно тяло „Карстово-порови води в Неоген – Сармат - Добруджа“, с код BG1G000000N049, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и добро химично състояние.

Съгласно целите за опазване на околната среда за подземните води, посочени в ПУРБ, за тялото са предвидени следните цели: Запазване на добро количествено и химично състояние.



3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

„ТК – ИМ КОМ – Плачидол“ (тръбен кладенец)

Дълбочина 70,00м. Сондиране с диаметър Ø 490мм от 0,0 м до 10,0 м и затръбяване с метални тръби Ø 426 мм зациментиранни. От 10,0 м до 70,0 м – сондиране с Ø 393мм и спускане на експлоатационна метална колона с Ø 168 (PVC Ø 160мм). В интервала 40,0м до 45,0м. и от 47м до 64м се предвижда филтър с диаметър Ø 168мм (Ø 160мм), с прорезни отвори фабрично производство. От 64м до 70м – утайник. Задтръбното пространство от 0 до 70 метра ще се запълни с гравийна засипка от речен филц с диаметър на фракциите с Ø 2-4мм.

Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа, спусната на дълбочина 47,0 м.

4. Място на ползване: ПИ с идентификатор 56695.14.20 по КKKP на с. Плачидол, общ. Добричка, обл. Добрич, ЕКАТТЕ 56695.

„ТК – ИМ КОМ – Плачидол“ (тръбен кладенец)

Географски координати в система WGS 84-BL

N43° 33' 27.45" E27° 52' 50.91"

Надморска височина в Балтийска височинна система:

Z= 238,8 м

5.Обект на водоснабдяване: Напояване на площ засята с зеленчуци в ПИ с идентификатор № 56695.14.20 по КKKP на гр. Плачидол, общ. Добричка, обл. Добрич.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 2,6 л/сек

Максимален дебит - 6,0 л/сек до 0,5 часа в денонощието

Годишен воден обем – 81994 куб.м/ годишно

Сезонен обем на черпене – 41234 куб.м/ годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността – 32987 куб.м/годишно

Статично водно ниво: 40,0 м , кота СВН - 198,8 м

Допустимо понижение: 18 м

7. Условия, при които би могло да се представи право за използване на водите:

7.1. Да изгради съоръжението след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ, като изграждането на съоръжението може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в басейновата дирекция, а срокът за изграждане на съоръжението е 1 година от влизане в сила на разрешението за строеж по реда на ЗУТ;

7.2.1. изграждане на съоръжението(ята) с посочената в разрешителното конструкция;

7.2.2. осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи потопяемата помпа;

7.2.3. за изграждане на съоръжението(ята) да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България.

7.2.5. съставянето на геоложки журнал и протоколи за скрити работи по време на изпълнението на дейностите за изграждане на съоръжението(ята), в който да са отразени дейностите по прокарване, по обсаждане (изграждане) и за циментация, които да представя своевременно в басейнова дирекция;

7.2.6. извършване на геофизични изследвания и представяне на диаграми от геофизичните изследвания – по привидни съпротивления, гама каротаж и термокаротаж.

7.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението(ята) и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението(ята):



7.3.1. провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебита, понижението на водното ниво в черпателния и в мониторинговия кладенец и температурата на черпената вода;

7.3.2. проследяване на възстановяването на водното ниво след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво, с честота позволяваща построяването на кривите $S-Ig t$ по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;

7.3.3. провеждане на опитни тестове с разрешения максимален дебит с продължителност 24 часа и проследяване на възстановяването на водното ниво след спиране на черпенето;

7.3.4. провеждане на тристепенен хидравличен тест с продължителност не по-малко от 2 часа за всяка степен за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;

7.3.5. записване в специален дневник на резултатите от измерванията по т.7.3.1 до 7.3.4;

7.3.6. вземането на водни проби в края на опитното водочерпене по т.7.3.1 и извършване на анализ на подземните води съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

7.4. Да оборудва съоръжението(ята):

7.4.1. с водомер за измерване на черпените водни обеми, монтиран в шахтата, на разстояние не повече от 2 м от съоръжението.

7.4.2. с автоматичен нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръжението, монтиран стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера;

7.4.3. кран за пробонабиране за мониторинг, монтиран стационарно на водопроводните тръби, след водомера, на разстояние до 2.0 м от устието в шахтата;

7.5. В срока за изграждане на съоръженията, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на басейнова дирекция за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо:

7.5.1. копие от приемо-предавателен протокол за предаване на съоръжението(ята) е предадено(и) от изпълнителя на титуляра на разрешителното, и приложения към него:

7.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръжението(ята) (геоложки журналы и геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи за спуснати прикриващи колони; за извършени циментационни работи; за дълбочина на съоръженията; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води;определените параметри на водоносния хоризонт)

7.5.1.2. документи за определеното местоположение на съоръжението(ята) (геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията, топографска карта с нанесени точките с посочените координати);

7.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръжението(ята);

7.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България;

7.5.3. предвиденото оборудване на съоръжението(ята) (ако не съответстват на посочените



в разрешителното), в т.ч.

7.5.3.1. технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване, съобразени с разрешения средноденоношен дебит;

7.5.3.2. дълбочина на спускане на нагнетателните тръби;

7.5.3.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените водни обеми;

7.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;

7.5.3.5. технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води;

7.5.4. Да представи протокол от анализ на водата от акредитирана лаборатория по води, взета по време на водочерпене, с обхвата на Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;

7.6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа.

7.8. Да се извършва :

7.8.1. Ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и отчитане на черпените водни количества на съоръжението(ята).

7.8.2. Вписване на данните от наблюденията в дневник.

7.9. Да се спазват параметрите на водовземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество и цели.

7.10. Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества.

7.11. Ежегодно да извършва химичен анализ на водата от съоръжението(ята), през периода 1 август до 30 септември, по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати. Да изследва химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа. Химичните анализи да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ЗЗЛД

ПЛАМЕН КРЪСТЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

