



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
гр. Добрич, ул. „Независимост“ №20
Регистр. № 1358
Дата: 17.04 2015 г.

Относно: Постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка, възложена чрез открита процедура по Закона за обществена поръчка с предмет: „Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили на 15.04.2015 год. в община Добричка писмени въпроси от заинтересовано лице по документацията за участие за посочената по горе обществена поръчка, възложена чрез открита процедура с идентификационен номер в АОП 00159-2015-0003, на основание чл.29, ал.2 от Закона за обществени поръчки се дават следните отговори:

Въпрос:

1. Ще допусне ли Възложителя изграждането на водостоците по обособени позиции 9 и 11 чрез стоманени водостоци вместо използването на стоманобетонени тръби водостоци ?

Отговор:

В раздел VII „Други условия“ част „Трета“, „Техническа Спецификация“ от документацията за участие са посочени количествени сметки за всички обособени позиции, към които участникът в процедурата трябва да се придържа и да остойности. Не се допускат промени и замени на видовете работи, количества и материали зададени от Възложителя по количествените сметки.

В конкретния случай не се касае за поискано разяснение по публикуваната документация в съответствие с чл.29 ал.1 от ЗОП. Искането е за промяна на предвидените за изпълнение СМР, което по същество е искане за промяна в документацията на обществената поръчка. Съгласно чл. 27а, ал.2 от ЗОП всяко лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10 – дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата. В указания срок такива не са постъпили.

Въпрос:

2. Ще допусне ли Възложителя вместо изграждане на монолитни стоманобетонени водостоци по обособени позиции 10, 50 и 51 изграждането на водостоците да бъде осъществено чрез стоманени водостоци с кръгло сечение отговарящо или превишаващо сечението на предвидените в проекта монолитни стоманобетонени водостоци ?

Отговор:

По позиции 10, 50 и 51 не е предвидено изграждане на нови водостоци, а ремонтни и възстановителни строителни и монтажни работи по съществуващи съоръжения.

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на община Добричка



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ: М.с. КОЧУС
Заповед за оправомощаване № 299
14.02.2015