



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Относно: постъпили въпроси по документацията за обществена поръчка с предмет „Благоустройство и ремонт на обекти общинска собственост“, открита с Решение №1161 от 09.09.2015 г.,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В община Добричка на 14.9.2015год. постъпи искане от заинтересовано лице за разяснения по документацията за обществената поръчка, възложена чрез открита процедура номер 00159-2015-0008 в регистъра на Агенцията за обществени поръчки.

Въпрос :

По ОП 1: „Изпускател на язовир „Смолница 2” в разде: „Ремонт шахти” имаме следните въпроси:

- По поз.29 и 30 да ни представите ориентировъчни количества за ремонтно – възстановителните работи за входната и изходната шахта.
- По поз.31 да ни предоставите ориентировъчни размери на металния капак вкл. и дебелина на ламарината.
- По поз.32 да ни посочите какъв е типа на крана – с електродвиждане ли е или с ръчно чугунено колело, вида на материала на крана и на какво работно налягане ще работи
- По поз.33 да ни предоставите ориентировъчни количества за ремонтно- възстановителните работи за стоманобетонския кожух.

Отговор:

На страница 22, 23, 24 и 25 от документацията са дадени данните, с които възложителят разполага, касаещи техническото състояние на язовира и съоръженията му. Предвид факта, че изпускателната тръба е една с диаметър 400мм, може да се предполага, че най-големият възможен размер на шахтите в план е 200/150см/светло/, за височината на шахтите може да се предполага, че е от порядъка на 200см. Размерите на металния капак са с размерите на дъното на шахтата; дебелината на ламарината ориентировъчно е 3мм с оребрвания. Крановете са шибърни с ръчно чугунено колело и работно налягане не повече от 1атм. Ще подлежи на ремонт стоманобетонския кожух на изпускателната тръба, в частта извън габаритите на стената, като ориентировъчната дебелина на кожуха е 20см, а възможно най-голямата обща дължина е 300-400см.

Въпрос :

По ОП 2: „Изпускател на язовир „Плачи дол 2” в раздел :”Преливник” имаме следния въпрос:

По поз.20 да посочите каква е дебелината на заскалявката.

Отговор:

Дебелината на заскалявката е 20см (200мм)

Въпрос :

По ОП 4: „Ограда кметство с.Самуилово” имаме следния въпрос:

По поз 2 да посочите височината на мрежата, размери на отворите на мрежата дебелина на телта и кг/кв.м.

Отговор:

Мрежата да е с височина не по – малка от 1, 40 м. Размерите на отворите да са до 5/5 см. и дебелината на телта на мрежата да е минимум 2мм. Теглото да е приблизително 1,33кг. /м.

С уважение,

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на община Добричка

